

## Eksempel på handlingsplan

Innholdet i handlingsplanen er ikke uttømmende. Dette må tilpasses virksomhetens risikovurdering. Innholdet og oppbygning vil ikke passe alle typer virksomheter. Dette er kun ment som et eksempel.

Handlingsplan for elsikkerhet 2022	
Dato	15.01.2022
Utarbeidet av	Daglig leder (DL) og verneombud (VO)
Enhet/operasjon	Elsikkerhet i kontor og verkstedlokaler

Prioritet	Hendelse	Tiltak	Antatt kostnad	Tidsfrist	Ansvar
1	Feil på elektrisk anlegg eller utstyr i verkstedlokale som følge av slitasje/påkjenninger.	Utarbeider sjekklister for egenkontroll av elektriske anlegg og utstyr som verneombud kan benytte ved vernerunder. Intervall for verksted sette til hver 3. md.	-	15.02.2019	VO
2	Varmgang eller brantilløp i sikringstavle på verksted.	Inngå avtale om service, internkontroll og termofotografering med Elektro AS. Intervall for kontroller utført av Elektro AS settes til hvert 3. år.	-	15.03.2019	DL
3	Varmgang i skjøteledninger som følge av feil bruk/for stor belastning.	Det skal ikke benyttes skjøteledninger som permanent løsning til varmeovner eller annet utstyr som trekker mye strøm. Legges inn i elsikkerhetsinstruks og følges opp på egenkontroller.	-	15.02.2019	VO
4	Brann som følge av støv/tilsmussing av varmekuffer i verksted.	Produsentenes brukerveiledning angir at rengjøring skal skje minst hver 3. måned eller ved behov. Legges inn i elsikkerhetsinstruks og følges opp på egenkontroller.	-	15.02.2019	VO
5	Støt eller strømgjennomgang ved feil betjening av sikringstavle på verksted.	Sikringstavle på verksted er merket «kun for sakkyndig eller instruert personell». Verkstedleder og vaktmester instrueres i betjening av tavlen. Inngå avtale med Elektro AS om utarbeidelse av instruks og årlig opplæring.	-	15.03.2019	DL
6	Feil på elektrisk anlegg eller utstyr i kontorlokale som følge av slitasje/påkjenninger.	Utarbeider sjekklister for egenkontroll av elektriske anlegg og utstyr som verneombud kan benytte ved vernerunder. Intervall for kontorlokaler settes til hver 6. måned.	-	15.02.2019	DL
7	Ansatte er ikke kjent med sitt ansvar for elsikkerheten.	Foreta gjennomgang av nye rutiner og instruksjoner på personalmøte.	-	01.04.2019	DL
8	Varmgang eller brantilløp i sikringstavle på kontor.	Inngå avtale om service, internkontroll og termofotografering med Elektro AS. Intervall for kontroller utført av Elektro AS settes til hvert 3. år.	-	15.03.2019	DL

